

Spett.le
CITTA' DI CHIARI
Alla c.a. U.T.C. – arch. Zancanato

comunedichiari@legalmail.it

Rovato - Rif. int. ATP/PRR/GS/GR/sp

Oggetto: PROPOSTA DI PIANO DI RECUPERO DENOMINATO PALAZZO ALMICI IN VARIANTE AL PGT VIGENTE - COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DELLA VERIFICA DI ESCLUSIONE DELLA VAS
Invio Parere Preliminare per Conferenza di Servizi

In riferimento alla vostra prot. 33393 del 29/07/2025 in merito a quanto in oggetto, visionata la documentazione e gli elaborati allegati, con la presente Vi segnaliamo quanto segue:

- ✓ **rete acquedotto:** la via San Sebastiano prospiciente l'insediamento risulta servita da rete acquedotto comunale (tubazione in acciaio DN 125 - vedi elaborato grafico allegato **tav. A.1**); pertanto le vostre nuove utenze (n. 11 utenze) potranno essere asservite alla rete citata mediante allacciamenti d'utenza.
- ✓ **rete fognatura:** analogamente a quanto indicato per la rete acquedotto, la via San Sebastiano risulta servita da rete fognatura di tipo misto (tubazione in CLS diam. 250 mm - vedi elaborato grafico allegato **tav. F.1**), e pertanto le vostre nuove utenze potranno essere collettate a tale rete.

Prendiamo atto che come riportato nel vostro elaborato tav. 12, la rete di fognatura bianca in progetto a servizio della porzione di parcheggio oggetto di cessione all'Amministrazione Comunale verrà dispersa tramite pozzi perdenti. Analogamente anche la rete di fognatura bianca a servizio del parcheggio/area privata verrà dispersa tramite pozzi perdenti.

Una eventuale diversa dislocazione dei contatori e/o del punto di consegna della rete fognaria potrebbe comportare la necessità di estendere le condotte (da realizzarsi solo su sedime pubblico); in tal caso i Soggetti Lottizzanti dovranno inoltrare separata richiesta alla scrivente e l'onere economico relativo a tali interventi verrà ad essi addebitato.

Ai fini della Conferenza dei Servizi prevista per il girono 15/08/2025, Vi confermiamo che non parteciperemo, ma allo stesso tempo si chiede che la presente comunicazione sia messa a verbale.

Per chiarimenti l'ufficio Progettazione Reti resta a disposizione (geom. Piva Sabrina, sabrina.piva@acquebresciane.it tel. 0307714601).

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE
AREA TECNICA
SETTORE PROGETTAZIONE RETI
Gianfranco dott. Sinatra

All.to: c.s.d.

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 07/03/2005 e smi. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici della Società Acque Bresciane srl ai sensi del medesimo Decreto.